

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЗВЕНИГОВО
МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН
ЧАКМАРИЙ ЯЛ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН
ПУНЧАЛЖЕ

425072

Красный Яр села
тел. 6-41-16, 6-42-05

КРАСНОЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425072

с. Красный Яр
тел. 6-41-16, 6-42-05

от 25 декабря 2025 года № 123

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников на территории
Красноярского сельского поселения

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 г. № 486 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики Марий Эл» в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, повышения бдительности населения и готовности всех видов пожарной охраны в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий на территории Красноярского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5.1 Положения о Красноярской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Красноярская сельская администрация-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года на территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл особый противопожарный режим.

2. Запретить применение в помещениях пиротехнических изделий (салютов, бенгальских огней, хлопушек и т.п.) при проведении массовых мероприятий в период новогодних праздников 2025-2026 г.г.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Красноярского сельского поселения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- организовать дежурство лиц, ответственных за противопожарную безопасность;

- провести целевые инструктажи со всеми работниками по пожарной безопасности, объектовые тренировки по организации и проведению эвакуации из помещений при возникновении пожара, обучить работников правилам пользования первичными средствами пожаротушения;

- в помещениях, предусмотренных для проведения праздничных мероприятий, разместить первичные средства пожаротушения;

- обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов при эксплуатации эвакуационных выходов и путей.

4. Утвердить Перечень противопожарных мероприятий, обязательных к выполнению, организаторами новогодних и рождественских мероприятий (прилагается).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Красноярской сельской администрации



Д.В. Желудкин

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

1. Назначить ответственных за выполнение требований пожарной безопасности при проведении новогодних праздничных мероприятий.
2. При проведении мероприятий организовать дежурство в зальных помещениях ответственных за противопожарную безопасность лиц.
3. При организации и проведении новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей необходимо учесть следующие требования:
 - применение ковровых покрытий легковоспламеняемых и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и высокоопасных по токсичности в общественных зданиях не допускается;
 - елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка, количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок (культурно-массовых мероприятий), устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. Заполнение помещения людьми сверх установленной нормы не допускается;
 - при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия около елки должны проводиться только в светлое время суток;
 - иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок;
 - при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
 - при обнаружении неисправности в иллюминации, (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена,
 - прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не менее 2 м. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов;
 - эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии;
 - все помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
4. На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т. п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.
5. Категорически запрещается:
 - проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
 - применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

6. При проведении мероприятий:

- заблаговременно оповестить и провести инструктаж под роспись со всеми назначенными за выполнение предусмотренных мероприятий и с дежурным персоналом;
- провести проверку противопожарного состояния всех помещений и в целях сохранности материальных ценностей ограничить доступ посетителей в помещения не связанные с проведением мероприятий (в т.ч. новогодних);
- провести практическую проверку дежурного персонала правилам поведения в экстремальных ситуациях, умением пользоваться первичными средствами пожаротушения, аварийным освещением, вызова экстренной помощи и действий при срабатывании сигнализации;
- организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
- при выявлении внештатной ситуации проинформировать Единую диспетчерскую службу (тел: 112, 8 (883645) 7-11-55) и ответственных лиц;

7. Обеспечить основные требования к содержанию путей эвакуации:

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

8. Произвести очистку территорию пожарных гидрантов от наледи и снега, обеспечить свободный к ним подъезд.

9. Обеспечить наличие исправной телефонной связи.